



Общество с ограниченной ответственностью  
«Газпром проектирование»

Санкт-Петербургский филиал

Заказчик – ООО «Газпром межрегионгаз»

«Газопровод межпоселковый ГРС Валдай-2 - д. Шуя –  
д. Нелюшка – д. Терехово Валдайского района  
Новгородской области»

Договор №8000.253.061-67/1 от 19.07.2021г.

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАЗДЕЛ 10  
ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ**

**ЧАСТЬ 3  
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**2331.061.П.0/0.1296-ПД**

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



Общество с ограниченной ответственностью  
«Газпром проектирование»

Санкт-Петербургский филиал

Заказчик – ООО «Газпром межрегионгаз»

«Газопровод межпоселковый ГРС Валдай-2 - д. Шуя –  
д. Нелюшка – д. Терехово Валдайского района  
Новгородской области»

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАЗДЕЛ 10  
ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ**

**ЧАСТЬ 3  
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

2331.061.П.0/0.1296- ПД

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Главный инженер  
Санкт-Петербургского филиала



Н.Е. Кривенко

Главный инженер проекта

М.М. Здобников



**ООО «Северная Компания»**

**«Газопровод межпоселковый ГРС Валдай-2 - д.Шуя –  
д. Нелюшка – д. Терехово Валдайского района  
Новгородской области»**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАЗДЕЛ 10**

**ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ**

**ЧАСТЬ 3**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**2331.061.П.0/0.1296-ПД**

**Том 10**

**2023**



**ООО «Северная Компания»**

**Газопровод межпоселковый ГРС Валдай-2 - д.Шуя –  
д. Нелюшка – д. Терехово Валдайского района  
Новгородской области**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РАЗДЕЛ 10**

**ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ**

**ЧАСТЬ 3**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**2331.061.П.0/0.1296-ПД**

**Том 10**

**Директор проектно-  
конструкторского бюро**

**Легкий А.И.**

**Главный инженер проекта**

**Сапунова Т.Н.**

**2023**



Общество с ограниченной ответственностью

# ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР PROJECT DESIGN CENTER

Регистрационный номер в реестре членов СРО Ассоциации "НПО" СРО-П-200-23052018,  
дата регистрации в реестре 16.07.2020

*«Газопровод межпоселковый ГРС Валдай-2 – д.Шуя – д. Нелюшка –  
д. Терехово Валдайского района Новгородской области»*

*ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

*РАЗДЕЛ 10*

*ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ*

*ЧАСТЬ 3*

*ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*

*2331.061.П.0/0.1296-ПД*

*Генеральный директор*

*Поздняков Р.В.*

*Санкт-Петербург  
2023 г.*

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1	2331.061.П.0/0.1296-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2.1	2331.061.П.0/0.1296-ППО.1	Раздел 2.1. Проект полосы отвода (план трассы газопровода)	
2.2	2331.061.П.0/0.1296-ППО.2	Раздел 2.2. Проект полосы отвода (профиль трассы газопровода)	
3	2331.061.П.0/0.1296-ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	
4	2331.061.П.0/0.1296-ИЛО	Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта	Не разраб.
5	2331.061.П.0/0.1296-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства	
6	2331.061.П.0/0.1296-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	Не разраб.
7	2331.061.П.0/0.1296-ООС	Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды	
8	2331.061.П.0/0.1296-ПБ	Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9	2331.061.П.0/0.1296-СМ	Раздел 9. Смета на строительство	
10		Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
10.1	2331.061.П.0/0.1296-ПМ.ГОЧС	Раздел 10. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму	
10.2	2331.061.П.0/0.1296-ССО	Раздел 10. Часть 2. Сборник спецификаций основного оборудования и материалов	
	2331.061.П.0/0.1296-ИГДИ	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий. Том 1	
	2331.061.П.0/0.1296-ИГИ	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Том 2	

2331.061.П.0/0.1296-СП											
Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата						
ГИП		Поздняков			01.21						
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>П</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>		Стадия	Лист	Листов	П	1	2
Стадия	Лист	Листов									
П	1	2									
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР				PROJECT DESIGN CENTER							

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
	2331.061.П.0/0.1296-ИЭИ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. Том 3	
	2331.061.П.0/0.1296-ИГМИ	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий. Том 4	
	2331.061.П.0/0.1296-ПД	Раздел 10. Часть 3. Декларация пожарной безопасности	

						2331.061.П.0/0.1296-СП	Лист
Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата		2

## СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
2331.061.П.0/0.1296-СП	Состав проекта	
2331.061.П.0/0.1296-ДП	Декларация пожарной безопасности	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2331.061.П.0/0.1296-ДП-С

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ  
ЦЕНТР PROJECT DESIGN CENTER



ФОРМА

Зарегистрирована

\_\_\_\_\_»  
(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Регистрационный № \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении

Газопровод

(Функциональное назначение;

**Газопровод межпоселковый ГРС Валдай-2 - д.Шуя – д. Нелюшка – д. Терехово  
Валдайского района Новгородской области**

полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты

Акционерное общество «Газпром

(Указываются организационно-правовая форма

**газораспределение Великий Новгород» (АО «Газпром газораспределение Великий  
Новгород»**

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о  
государственной регистрации юридического лица

1025300780812

Идентификационный номер налогоплательщика

5321039753

Место нахождения объекта защиты

Валдайский район Новгородской области

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица  
(при наличии), которому принадлежит объект защиты

**173015, Великий Новгород, улица Загородная, дом 2, корпус 2**

**E-mail: post@oblgas.natm.ru**

**тел.: (816 2) 62-56-47**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

\_\_\_\_\_ (дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

\_\_\_\_\_ изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b><u>Характеристика объекта защиты</u></b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	-
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	-
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	-
1.4	Высота здания	-
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	-
1.7	Объем здания	-
1.8	Количество этажей	-
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	отсутствует
2.	<p style="text-align: center;"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b></p> <p style="text-align: center;">(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<b>Расчет пожарных рисков не требуется</b>		
3.	<p style="text-align: center;"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p> <p style="text-align: center;">(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p><b>В зоны действия поражающих факторов максимальной гипотетической аварии на межпоселковом газопроводе, сопровождающейся пожаром, не попадают населенные пункты, объекты и имущество третьих лиц, поскольку они расположены вне расчетных радиусов зон пороговых поражений и разрушений</b></p>		
4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 6.1.1, 6.1.6, 6.12.6 СП 4.13130.2013	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.99 п.1 ФЗ-123 от 22.07.2008	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 18.13330.2019	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.30, табл.21, ст.31, табл.22 ФЗ-123 от 22.07.2008, п.6.1.1, табл. 6.1 СП 2.13130.2012 (с изменением №1)	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 (с изм. №1), СП 3.13130.2009	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 37 ФЗ-69 от 21.12.1994, СП 1.13130.2009 (с изм. №1), СП 4.13130.2013, п.35, п.75, п.76, пп. "л", "м", "н" п.394 Правил противопожарного режима в РФ	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 8.13130.2009 СП 10.13330.2009 СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020	выполняется

4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5 ФЗ-123 от 22.07.2008 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	выполняется
-----	--	---	-------------

Настоящая декларация разработана

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

М.П. (при наличии)